測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項　目		採水月日	令和3年3月2日（火）	令和3年3月9日（火）	令和3年3月16日（火）	令和3年3月23日（火）	令和3年3月30日（火）
		証明書発行日※1	令和3年3月9日	令和3年3月16日	令和3年3月23日	令和3年3月30日	令和3年4月5日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:39	8:37	8:52	8:36	8:36
天　候		－	雨	晴	晴	晴	晴
気　温		℃	10.8	6.8	13.6	10.8	16.2
水　温		℃	17.1	13.6	18.1	16.6	19.4
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	6.6	6.4	6.7	6.8	7.0
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	2.5	5.1	6.1	6.8	4.1
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	6	2	2	4	3
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l					
	銅含有量	mg/l					
	亜鉛含有量	mg/l					
	溶解性鉄含有量	mg/l					
	溶解性マンガン含有量	mg/l					
	クロム含有量	mg/l					
	大腸菌群数	個/cm^3					
	窒素含有量	mg/l	8.8	6.2	13	5.8	14
	燐含有量	mg/l	0.11	0.077	0.094	0.12	0.10
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l					
	シアン化合物	mg/l					
	有機燐化合物	mg/l					
	鉛及びその化合物	mg/l					
	六価クロム化合物	mg/l					
	砒素及びその化合物	mg/l					
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l					
	アルキル水銀化合物	mg/l					
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l					
	トリクロロエチレン	mg/l					
	テトラクロロエチレン	mg/l					
	ジクロロメタン	mg/l					
	四塩化炭素	mg/l					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					
	チウラム	mg/l					
	シマジン	mg/l					
	チオベンカルブ	mg/l					
	ベンゼン	mg/l					
	セレン及びその化合物	mg/l					
	ほう素	mg/l					
	ふっ素	mg/l					
	1.4-ジオキサン	mg/l					
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l					
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l					

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和3年2月5日（金）	令和3年2月9日（火）	令和3年2月16日（火）	令和3年2月24日（水）
		証明書発行日※1	令和3年1月12日	令和3年2月18日	令和3年2月25日	令和3年3月3日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:37	8:40	8:59	8:37
天　候		－	晴	晴	晴	晴
気　温		℃	6.3	5.8	7.5	8.0
水　温		℃	12.8	12.7	15.7	16.3
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	6.7	7.1	7.0	6.5
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	6.9	3.4	5.1	5.6
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	3	5	5	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l		<0.1		
	銅含有量	mg/l		<0.01		
	亜鉛含有量	mg/l		<0.01		
	溶解性鉄含有量	mg/l		0.2		
	溶解性マンガン含有量	mg/l		0.34		
	クロム含有量	mg/l		<0.03		
	大腸菌群数	個/cm^3		0		
	窒素含有量	mg/l	7.7	5.0	5.3	8.6
	燐含有量	mg/l	0.086	0.12	0.091	0.079
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l		<0.001		
	シアン化合物	mg/l		<0.1		
	有機燐化合物	mg/l		<0.1		
	鉛及びその化合物	mg/l		<0.005		
	六価クロム化合物	mg/l		<0.02		
	砒素及びその化合物	mg/l		<0.005		
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l		<0.0005		
	アルキル水銀化合物	mg/l		<0.0005		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l		<0.0005		
	トリクロロエチレン	mg/l		<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0005		
	ジクロロメタン	mg/l		<0.002		
	四塩化炭素	mg/l		<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0006		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		<0.0002		
	チウラム	mg/l		<0.0006		
	シマジン	mg/l		<0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l		<0.002		
	ベンゼン	mg/l		<0.001		
	セレン及びその化合物	mg/l		0.003		
	ほう素	mg/l		4.4		
	ふっ素	mg/l		4.1		
	1.4-ジオキサン	mg/l		<0.05		
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l		3.6		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l		0.052		

※ダイオキシン類計量証明書発行日令和3年2月26日

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項　目		採水月日	令和3年1月6日（水）	令和3年1月12日（火）	令和3年1月19日（火）
		証明書発行日※1	令和3年1月12日	令和3年1月21日	令和3年1月26日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:38	8:40	8:50
天　候		－	晴	雨	晴
気　温		℃	6.2	3.2	6.1
水　温		℃	14.8	13.8	12.4
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	6.7	6.8	6.9
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	7.9	7.5	8.0
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	3	4	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l			
	銅含有量	mg/l			
	亜鉛含有量	mg/l			
	溶解性鉄含有量	mg/l			
	溶解性マンガン含有量	mg/l			
	クロム含有量	mg/l			
	大腸菌群数	個/cm^3			
	窒素含有量	mg/l	8.2	4.3	5.8
	燐含有量	mg/l	0.076	0.077	0.065
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l			
	シアン化合物	mg/l			
	有機燐化合物	mg/l			
	鉛及びその化合物	mg/l			
	六価クロム化合物	mg/l			
	砒素及びその化合物	mg/l			
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l			
	アルキル水銀化合物	mg/l			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l			
	トリクロロエチレン	mg/l			
	テトラクロロエチレン	mg/l			
	ジクロロメタン	mg/l			
	四塩化炭素	mg/l			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			
	チウラム	mg/l			
	シマジン	mg/l			
	チオベンカルブ	mg/l			
	ベンゼン	mg/l			
	セレン及びその化合物	mg/l			
	ほう素	mg/l			
	ふっ素	mg/l			
	1.4-ジオキサン	mg/l			
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l			

	測定項目	単位										
		採水年月日	令和2年12月1日									
		証明書発行日	令和2年12月15日									
			A－1	A－2	A－3		A－4		A－5		A－6	
			表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採取時刻	時:分	12:20	12:10	11:50		11:33		10:50		11:10	
	天候	－	晴	晴	晴		晴		晴		晴	
	気温	℃	14.7	14.7	14.4		13.5		14.8		14.2	
	水温	℃	16.8	16.8	16.8	16.7	16.8	16.9	16.8	16.8	16.0	16.1
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	全水深	m	15.0	17.0	15.0		15.0		11.4		13.4	
生活環境項目	ｐＨ（水素イオン濃度）	－	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
	ＤＯ（溶存酸素量）	mg/l	10	8.3	8.1	8.9	8.3	8.7	8.3	8.8	8.7	9.0
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	1.6	1.6	1.7	2.1	1.8	1.8	2.1	2.7	2.0	2.1
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全亜鉛	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.016	0.001	0.020	0.045	0.027	<0.001	0.026
	ノニルフェノール	mg/l	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	窒素含有量	mg/l										
	燐含有量	mg/l										
健康項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シアン化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム化合物	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン及びその化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.09	0.06	0.04	0.04
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l										

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年12月1日（火）	令和2年12月8日（火）	令和2年12月15日（火）	令和2年12月22日（火）
		証明書発行日※1	令和2年12月11日	令和2年12月14日	令和2年12月24日	令和3年1月4日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:42	8:38	8:37	8:37
天　候		－	晴	晴	晴	晴
気　温		℃	11.1	11.7	5.2	9.3
水　温		℃	18.6	18.7	15.3	17.1
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	6.7	6.7	6.8	6.8
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	6.6	7.1	6.5	6.5
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	2	3	4	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l	<0.1			
	銅含有量	mg/l	<0.01			
	亜鉛含有量	mg/l	0.01			
	溶解性鉄含有量	mg/l	0.20			
	溶解性マンガン含有量	mg/l	0.27			
	クロム含有量	mg/l	<0.03			
	大腸菌群数	個/cm^3	0			
	窒素含有量	mg/l	12	12	9.4	7.8
	燐含有量	mg/l	0.086	0.075	0.075	0.092
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001			
	シアン化合物	mg/l	<0.1			
	有機燐化合物	mg/l	<0.1			
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.005			
	六価クロム化合物	mg/l	<0.02			
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.005			
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005			
	アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005			
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002			
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002			
	チウラム	mg/l	<0.0006			
	シマジン	mg/l	<0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002			
	ベンゼン	mg/l	<0.001			
	セレン及びその化合物	mg/l	<0.002			
	ほう素	mg/l	3.0			
	ふっ素	mg/l	4.1			
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.05			
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l	6.0			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.72			

※ダイオキシン類計量証明書発行日令和2年12月16日

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年11月4日（水）	令和2年11月10日（火）	令和2年11月17日（火）	令和2年11月24日（火）
		証明書発行日※1	令和2年12月1日	令和2年11月17日	令和2年11月27日	令和2年12月1日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	10:32	8:38	8:38	8:37
天　候		－	晴	晴	晴	晴
気　温		℃	14.9	14.6	16.7	12.0
水　温		℃	19.2	19.7	20.3	19.6
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	7.3	6.9	6.7	6.7
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	4.2	7.9	5.3	6.6
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	3	6	12	3
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l				
	銅含有量	mg/l				
	亜鉛含有量	mg/l				
	溶解性鉄含有量	mg/l				
	溶解性マンガン含有量	mg/l				
	クロム含有量	mg/l				
	大腸菌群数	個/cm^3				
	窒素含有量	mg/l	5.5	13	13	9.2
	燐含有量	mg/l	0.24	0.085	0.075	0.090
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l				
	シアン化合物	mg/l				
	有機燐化合物	mg/l				
	鉛及びその化合物	mg/l				
	六価クロム化合物	mg/l				
	砒素及びその化合物	mg/l				
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l				
	アルキル水銀化合物	mg/l				
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l				
	トリクロロエチレン	mg/l				
	テトラクロロエチレン	mg/l				
	ジクロロメタン	mg/l				
	四塩化炭素	mg/l				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				
	チウラム	mg/l				
	シマジン	mg/l				
	チオベンカルブ	mg/l				
	ベンゼン	mg/l				
	セレン及びその化合物	mg/l				
	ほう素	mg/l				
	ふっ素	mg/l				
	1.4-ジオキサン	mg/l				
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l				

	測定項目	採水年月日	令和2年10月1日									
		証明書発行日	令和2年10月26日									
			A－1	A－2	A－3		A－4		A－5		A－6	
		単位	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採取時刻	時:分	11:30	11:21	11:05		10:50		10:18		10:36	
	天候	－	晴	晴	晴		晴		晴		晴	
	気温	℃	25.4	24.8	27.1		25.5		26.1		26.0	
	水温	℃	25.6	25.7	25.8	25.5	26.1	25.9	27.9	27.0	26.0	25.7
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	全水深	m	15.1	16.3	15.2		15.0		12.0		16.5	
生活環境項目	ｐＨ（水素イオン濃度）	－	7.7	7.4	7.8	7.9	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9
	ＤＯ（溶存酸素量）	mg/l	6.5	6.1	6.1	6.3	6.1	6.0	6.1	6.3	5.8	5.9
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	2.1	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	2.3	1.9	1.8	1.8
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.026	<0.001	0.018	0.056	0.023	<0.001	0.029
	ノニルフェノール	mg/l										
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸	mg/l										
	窒素含有量	mg/l										
	燐含有量	mg/l										
健康項目	カドミウム及びその化合物	mg/l										
	シアン化合物	mg/l										
	鉛及びその化合物	mg/l										
	六価クロム化合物	mg/l										
	砒素及びその化合物	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀化合物	mg/l										
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン及びその化合物	mg/l										
	クロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l										

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年10月1日（木）	令和2年10月6日（火）	令和2年10月13日（火）	令和2年10月20日（火）	令和2年10月27日（火）
		証明書発行日※1	令和2年10月12日	令和2年10月14日	令和2年10月19日	令和2年10月26日	令和2年11月6日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:46	8:36	8:37	8:38	10:11
天　候		－	晴	晴	晴	晴	晴
気　温		℃	24.0	20.9	22.4	17.6	19.8
水　温		℃	22.8	22.9	23.0	20.6	20.7
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	6.6	6.7	6.9	6.7	6.8
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	6.8	6.9	4.6	6.8	7.1
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	3	3	4	3	3
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l	<0.1				
	銅含有量	mg/l	<0.01				
	亜鉛含有量	mg/l	0.01				
	溶解性鉄含有量	mg/l	0.30				
	溶解性マンガン含有量	mg/l	0.34				
	クロム含有量	mg/l	<0.03				
	大腸菌群数	個/cm^3	0				
	窒素含有量	mg/l	10	8.5	10	14	9.8
	燐含有量	mg/l	0.082	0.094	0.069	0.081	0.082
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001				
	シアン化合物	mg/l	<0.1				
	有機燐化合物	mg/l	<0.1				
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.005				
	六価クロム化合物	mg/l	<0.02				
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.005				
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005				
	アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005				
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002				
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002				
	チウラム	mg/l	<0.0006				
	シマジン	mg/l	<0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002				
	ベンゼン	mg/l	<0.001				
	セレン及びその化合物	mg/l	0.003				
	ほう素	mg/l	3.6				
	ふっ素	mg/l	3.9				
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.05				
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l	4.9				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.058				

※ダイオキシン類計量証明書発行日令和2年10月19日

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項　目		採水月日	令和2年9月1日（火）	令和2年9月8日（火）	令和2年9月15日（火）	令和2年9月23日（水）
		証明書発行日※1	令和2年9月10日	令和2年9月15日	令和2年9月24日	令和2年9月30日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	9:00	8:43	8:38	8:41
天　候		－	晴	晴	晴	晴
気　温		℃	32.0	29.5	24.6	25.9
水　温		℃	26.4	26.0	24.1	23.7
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	6.6	6.7	7.0	6.7
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	8.1	9.1	6.9	9.0
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	1	3	3	1
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l				
	銅含有量	mg/l				
	亜鉛含有量	mg/l				
	溶解性鉄含有量	mg/l				
	溶解性マンガン含有量	mg/l				
	クロム含有量	mg/l				
	大腸菌群数	個/cm^3				
	窒素含有量	mg/l	8.9	11	9.3	15
	燐含有量	mg/l	0.095	0.11	0.083	0.077
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l				
	シアン化合物	mg/l				
	有機燐化合物	mg/l				
	鉛及びその化合物	mg/l				
	六価クロム化合物	mg/l				
	砒素及びその化合物	mg/l				
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l				
	アルキル水銀化合物	mg/l				
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l				
	トリクロロエチレン	mg/l				
	テトラクロロエチレン	mg/l				
	ジクロロメタン	mg/l				
	四塩化炭素	mg/l				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				
	チウラム	mg/l				
	シマジン	mg/l				
	チオベンカルブ	mg/l				
	ベンゼン	mg/l				
	セレン及びその化合物	mg/l				
	ほう素	mg/l				
	ふっ素	mg/l				
	1.4-ジオキサン	mg/l				
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l				

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年8月4日（火）	令和2年8月11日（火）	令和2年8月18日（火）	令和2年8月25日（火）
		証明書発行日※1	令和2年8月14日	令和2年8月18日	令和2年8月25日	令和2年9月2日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:38	8:39	8:39	8:38
天　候		－	曇	晴	晴	晴
気　温		℃	29.8	33.2	34.6	33.7
水　温		℃	25.1	25.7	25.9	25.9
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	6.9	6.7	6.8	6.9
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	5.1	6.4	6.7	7.2
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	3	2	2	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l	<0.1			
	銅含有量	mg/l	<0.01			
	亜鉛含有量	mg/l	0.01			
	溶解性鉄含有量	mg/l	0.28			
	溶解性マンガン含有量	mg/l	0.36			
	クロム含有量	mg/l	<0.03			
	大腸菌群数	個/cm^3	0			
	窒素含有量	mg/l	13	11	11	12
	燐含有量	mg/l	0.090	0.075	0.084	0.088
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001			
	シアン化合物	mg/l	<0.1			
	有機燐化合物	mg/l	<0.1			
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.005			
	六価クロム化合物	mg/l	<0.02			
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.005			
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005			
	アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005			
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002			
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002			
	チウラム	mg/l	<0.0006			
	シマジン	mg/l	<0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002			
	ベンゼン	mg/l	<0.001			
	セレン及びその化合物	mg/l	0.003			
	ほう素	mg/l	3.5			
	ふっ素	mg/l	3.6			
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.05			
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l	6.1			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.000061			

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年7月7日（火）	令和2年7月14日（火）	令和2年7月20日（月）	令和2年7月28日（火）
		証明書発行日※1	令和2年7月16日	令和2年7月21日	令和2年7月31日	令和2年8月4日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:41	8:38	8:39	8:38
天　候		－	雨	雨	晴	晴
気　温		℃	23.2	23.3	30.9	29.9
水　温		℃	23.6	23.4	24.6	24.2
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	7.0	7.0	6.9	6.8
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	6.7	9.0	7.0	6.9
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	7	4	1	5
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l				
	銅含有量	mg/l				
	亜鉛含有量	mg/l				
	溶解性鉄含有量	mg/l				
	溶解性マンガン含有量	mg/l				
	クロム含有量	mg/l				
	大腸菌群数	個/cm^3				
	窒素含有量	mg/l	11	12	15	13
	燐含有量	mg/l	0.075	0.088	0.082	0.078
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l				
	シアン化合物	mg/l				
	有機燐化合物	mg/l				
	鉛及びその化合物	mg/l				
	六価クロム化合物	mg/l				
	砒素及びその化合物	mg/l				
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l				
	アルキル水銀化合物	mg/l				
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l				
	トリクロロエチレン	mg/l				
	テトラクロロエチレン	mg/l				
	ジクロロメタン	mg/l				
	四塩化炭素	mg/l				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				
	チウラム	mg/l				
	シマジン	mg/l				
	チオベンカルブ	mg/l				
	ベンゼン	mg/l				
	セレン及びその化合物	mg/l				
	ほう素	mg/l				
	ふっ素	mg/l				
	1.4-ジオキサン	mg/l				
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.050			

		採水年月日	令和2年6月3日									
		証明書発行日	令和2年6月15日									
			Ａ－１	Ａ－２	Ａ－３		Ａ－４		Ａ－５		Ａ－６	
	測　定　項　目	単位	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採　取　時　刻	時:分	8:58	9:05	9:25		9:58		9:40		10:10	
	天　　候	－	晴	晴	晴		晴		晴		晴	
	気　　温	℃	23.7	21.4	22.2		22.9		22.1		23.3	
	水　　温	℃	21.3	20.4	23.2	20.3	19.8	19.9	22.5	21.5	20.7	20.5
	採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	全　　水　　深	m	15.0	17.8	16.5		15.5		11.5		15.9	
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0
	Ｄ　Ｏ（溶存酸素量）	mg/l	8.8	8.9	7.9	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	8.5	7.9
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	2.4	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.4	2.1
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001	0.001	0.019	<0.001	0.007	0.014	0.008	0.002	<0.001
	ノニルフェノール	mg/l	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	窒素含有量	mg/l	0.18	0.19	0.22	0.25	0.21	0.22	1.1	0.81	0.26	0.20
	燐含有量	mg/l	0.019	0.020	0.028	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.030	0.023
健康項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シアン化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム化合物	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン及びその化合物	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	<0.01	<0.01	0.010	0.010	0.010	0.010	0.050	0.040	0.010	0.010
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.089	0.083	0.085	0.086	0.10	0.085	0.10	0.078	0.080	0.082

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年6月3日（水）	令和2年6月9日（火）	令和2年6月16日（水）	令和2年6月23日（水）	令和2年6月30日（水）
		証明書発行日※1	令和2年6月15日	令和2年6月17日	令和2年6月22日	令和2年6月29日	令和2年7月6日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	8:50	8:38	8:37	8:38	8:38
天　候		－	晴	晴	晴	晴	雨
気　温		℃	24.6	28.3	28.9	28.8	24.7
水　温		℃	23.6	24.3	24.2	24.4	24.1
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	6.8	5.7	5.9	7.4	8.3
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	2	7	3	4	4
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l	<0.1				
	銅含有量	mg/l	<0.01				
	亜鉛含有量	mg/l	0.01				
	溶解性鉄含有量	mg/l	0.28				
	溶解性マンガン含有量	mg/l	0.4				
	クロム含有量	mg/l	<0.03				
	大腸菌群数	個/cm^3	0				
	窒素含有量	mg/l	11	13	9.8	8.1	9.3
	燐含有量	mg/l	0.092	0.10	0.077	0.085	0.083
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001				
	シアン化合物	mg/l	<0.1				
	有機燐化合物	mg/l	<0.1				
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.005				
	六価クロム化合物	mg/l	<0.02				
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.005				
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005				
	アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005				
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002				
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002				
	チウラム	mg/l	<0.0006				
	シマジン	mg/l	<0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002				
	ベンゼン	mg/l	<0.001				
	セレン及びその化合物	mg/l	0.002				
	ほう素	mg/l	3.1				
	ふっ素	mg/l	4.2				
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.05				
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l	5.5				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.20				

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年5月7日（木）	令和2年5月20日（水）	令和2年5月26日（水）	
		証明書発行日※1	令和2年5月18日	令和2年5月26日	令和2年6月2日	
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	
採水時刻		時：分	8:40	8:38	9:00	
天　候		－	晴	曇	曇	
気　温		℃	19.0	22.5	24.5	
水　温		℃	21.1	21.3	23.2	
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	7.0	7.0	6.9	
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	6.6	6.5	6.6	
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	4	7	4	
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	
	フェノール類含有量	mg/l				
	銅含有量	mg/l				
	亜鉛含有量	mg/l				
	溶解性鉄含有量	mg/l				
	溶解性マンガン含有量	mg/l				
	クロム含有量	mg/l				
	大腸菌群数	個/cm^3				
	窒素含有量	mg/l	8.0	16	12	
	燐含有量	mg/l	0.10	0.099	0.11	
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l				
	シアン化合物	mg/l				
	有機燐化合物	mg/l				
	鉛及びその化合物	mg/l				
	六価クロム化合物	mg/l				
	砒素及びその化合物	mg/l				
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l				
	アルキル水銀化合物	mg/l				
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l				
	トリクロロエチレン	mg/l				
	テトラクロロエチレン	mg/l				
	ジクロロメタン	mg/l				
	四塩化炭素	mg/l				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				
	チウラム	mg/l				
	シマジン	mg/l				
	チオベンカルブ	mg/l				
	ベンゼン	mg/l				
	セレン及びその化合物	mg/l				
	ほう素	mg/l				
	ふっ素	mg/l				
	1.4-ジオキサン	mg/l				
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l				
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.000026			

	測定項目	採水年月日	令和2年4月7日									
		証明書発行日	令和2年4月16日									
			A－1	A－2	A－3		A－4		A－5		A－6	
		単位	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	中層	表層	中層
	採取時刻	時:分	12:30	12:20	12:00		11:35		10:45		11:10	
	天候	－	晴	晴	晴		晴		晴		晴	
	気温	℃	16.1	16.0	15.8		15.1		14.2		15.2	
	水温	℃	13.3	13.4	12.9	13.0	12.8	12.8	18.1	14.5	12.7	12.8
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0
	全水深	m	15.4	17.5	16.9		17.5		11.3		17.0	
生活環境項目	ｐＨ（水素イオン濃度）	－	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ（溶存酸素量）	mg/l	8.7	9.0	9.3	9.2	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	2.3	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.2	2.4	2.0	2.3
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	0.014	0.005	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	窒素含有量	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	燐含有量	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
健康項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	砒素及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

測定箇所：Ｂ－２［処理水(放流水)］

項目		採水月日	令和2年4月7日（火）	令和2年4月14日（火）	令和2年4月21日（月）	令和2年4月28日（火）
		証明書発行日※1	令和2年4月16日	令和2年4月22日	令和2年4月28日	令和2年5月1日
		採水点	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２	Ｂ－２
採水時刻		時：分	9:31	8:38	8:40	8:41
天　候		－	曇	晴	曇	晴
気　温		℃	17.7	16.0	17.0	19.7
水　温		℃	18.2	16.8	19.4	20.1
生活環境項目	ｐ　Ｈ（水素イオン濃度）	－	7.2	6.8	7.1	7.0
	ＣＯＤ（化学的酸素要求量）	mg/l	5.7	7.4	9.0	6.1
	Ｓ　Ｓ（浮遊物質量）	mg/l	2	3	3	3
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	フェノール類含有量	mg/l	<0.1			
	銅含有量	mg/l	<0.01			
	亜鉛含有量	mg/l	0.01			
	溶解性鉄含有量	mg/l	0.28			
	溶解性マンガン含有量	mg/l	0.5			
	クロム含有量	mg/l	<0.03			
	大腸菌群数	個/cm^3	0			
	窒素含有量	mg/l	15	12	14	13
	燐含有量	mg/l	0.16	0.12	0.11	0.12
有害項目	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001			
	シアン化合物	mg/l	<0.1			
	有機燐化合物	mg/l	<0.1			
	鉛及びその化合物	mg/l	<0.005			
	六価クロム化合物	mg/l	<0.02			
	砒素及びその化合物	mg/l	<0.005			
	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005			
	アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005			
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002			
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002			
	チウラム	mg/l	<0.0006			
	シマジン	mg/l	<0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002			
	ベンゼン	mg/l	<0.001			
	セレン及びその化合物	mg/l	0.002			
	ほう素	mg/l	4.6			
	ふっ素	mg/l	4.3			
	1.4-ジオキサン	mg/l	<0.05			
	アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性及び硝酸性窒素の合計量	mg/l	7.1			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.000095			